



REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola Marina Držića

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

Prosinac, 2023.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članaka 58. i 152. Statuta Osnovne škole Marina Držića, a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10 i 114/22) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine, broj 116/11), Školski odbor na svojoj 27. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. donio je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj školi Marina Držića (u daljem tekstu: Škola) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima ustanove.

Članak 2.

- (1) Škola provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada radnika, posjetitelja te drugih osoba u prostoru ustanove.
- (2) Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza radnika ustanove. Druge osobe za vrijeme boravka u ustanovi dužne su se u svezi sa zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga radnika ustanove.
- (3) Svaka osoba, koja boravi u ustanovi, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općim aktima Škole.

Članak 4.

- (1) Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se godišnjim planom, programom rada te financijskim planom ustanove.
- (2) Građevine i prostor Osnovne škole Marina Držića, Volantina 6, Dubrovnik kojim gospodari Škola razvrstavaju se u **III. kategoriju** ugroženosti od požara prema Rješenju o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-03-06/4-UP/I-159/95-L.B. od 28.2.1995.
- (3) Prilozi ovom Pravilniku su:
 - popis i raspored vatrogasnih aparata
 - evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata
 - evidencija o periodičnom servisu vatrogasnih aparata

- plan i program ispitivanja i održavanja hidrantske mreže,
- plan i program ispitivanja i održavanja vatrodojave,
- evidencija o ispitivanju sustava zaštite od djelovanja munje,
- evidencija o provjeravanju NN električne instalacije,
- evidencija o ispitivanju sigurnosne rasvjete,
- plan evakuacije i spašavanja
- evidencija o čišćenju dimnjaka od ovlaštene osobe
- evidencija o ispitivanju ispravnosti plinske instalacije

II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 5.

- (1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni radnik (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba za zaštitu od požara).
- (2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit prema Pravilniku o stručnim ispitima u području zaštite od požara (Narodne novine br. 141/2011., 82/22).
- (3) Kada u ustanovi nema odgovarajućeg radnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenoj fizičkoj osobi, obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.
- (4) U dodatku Pravilnika nalaze se ugovor o radu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu odgovorne osobe za zaštitu od požara.

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

- (1) Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema rješenju MUP-a broj: 511-03-06/4-UP/I-159/95-L.B. od 28.2.1995., odnosno prema ispunjenju obveza u svezi sa zaštitom od požara iz godišnjeg plana i programa rada.
- (2) Radnici ustanove zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja zaštite od požara moraju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.
- (3) Kod zapošljavanja novih radnika za poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara stručnu spremu potrebnih radnika utvrđuje ravnatelj.
- (4) Stručna sprema iz stavka 3. ovoga članka obvezno se objavljuje u natječaju.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

(1) U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici ustanove imaju obveze i odgovornosti određene ovim Pravilnikom.

(2) Školski odbor:

- utvrđuje programe i mjere zaštite od požara,
- utvrđuje uvjete i sredstva za provođenje i unapređenje zaštite od požara,
- donosi planove za sigurno spašavanje osoba ugroženih požarom; - odlučuje o izradi procjene ugroženosti od požara u ustanovi; - obavlja druge poslove u svezi s općim aktima ustanove.

(3) Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara,
- osigurava upoznavanje radnika i posjetitelja s opasnostima od požara u ustanovi,
- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara;
- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara;
- skrbi o održavanju evakuacijskih putova i vatrogasnih pristupa slobodnima i propisno označenima,
- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u ustanovi kod nastanka požara,
- organizira spašavanje radnika, posjetitelja i drugih osoba u slučaju nastanka požara;
- utvrđuje obrasce koji za vođenje evidencije iz članka 40. ovog Pravilnika nisu utvrđeni provedbenim propisima;
- izvješćuje osnivača ustanove o mjerama zaštite od požara;
- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima ustanove.

(4) Radnik iz članka 5. ovog Pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara,
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara,
- neposredno nadzire rad radnika kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara,
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima;
- surađuje s ovlaštenikom zaštite na radu,
- nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u svezi sa zaštitom od požara;
- održava evakuacijske putove i vatrogasne pristupe slobodnima i propisno označenima,
- u dogovoru s ravnateljem i ovlaštenikom zaštite na radu organizira praktične vježbe za evakuaciju i spašavanje, te o tome vodi zapisnike;
- predlaže ravnatelju donošenje mjera u svezi sa zaštitom od požara, - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima ustanove.

(5) Radnici ustanove su obvezni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar,
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara,
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, radnoj opremi, instalacijama i sl.;

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara,
- možebitne kvarove na radnoj opremi i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara;
- neposredno sudjelovati u gašenju požara,
- održavaju evakuacijske putove i vatrogasne pristupe slobodnima i propisno označenima,
- namjenski koristiti vozila, uređaje, opremu, alat ili sredstva za zaštitu od požara ili stabilne sustave za zaštitu od požara,
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima ustanove.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

- (1) Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.
- (2) Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

VI. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

- (1) Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba koju on opunomoći.
- (2) Unutarnja kontrola provodi se:
 - neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara, - davanjem potrebnih uputa i naloga, - pribavljanjem pisanih izvješća.

- (3) Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dužna je surađivati s inspektorom zaštite od požara

VII. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 10.

- (1) Ravnatelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara dužan je radnike ustanove prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.
- (2) Ravnatelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara radnike i osobe koje borave u ustanovi o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.

(3) Svi radnici ustanove moraju biti obaviješteni o mjestu na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje zatvaranje vode i lož-ulja u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 11.

- (1) Radnici ustanove dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (2) Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
- (3) Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 12.

Radnici ustanove trebaju upoznati posjetitelje i druge osobe s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima ustanove.

VIII. UPOZNAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

- (1) Za upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obveza je i odgovornost odgovorne osobe za zaštitu od požara.
- (2) Upoznavanje radnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.
- (3) Vrijeme provođenja upoznavanja radnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim planom i programom.

IX. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 14.

- (1) Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad, a provjera znanja obavlja se prema godišnjem planu i programu rada ustanove.
- (2) Obuku radnika iz stavka 1. ovoga članka provodi odgovorna osoba za zaštitu od požara i prema potrebi drugi stručnjaci.

Članak 15.

Osposobljavanjem iz članka 14. ovog Pravilnika radnik mora steći najmanje znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koja se nalaze u ustanovi;
- o ispravnoj uporabi radne opreme;
- o isključenju primarnog izvora napajanja (struja, voda, lož-ulje) prostora; - o postupku evakuacije osoba iz prostora.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 16.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je odgovorne osoba za zaštitu od požara.

Stabilni sustavi zaštite od požara

Članak 17.

(1) Škola ima sljedeće stabilne sustave zaštite od požara:

- sustav za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava);
- hidrantska mreža za gašenje požara (unutarnja i vanjska).

(2) Ispravnost stabilnih sustava zaštite od požara provjerava se prvim i periodičkim ispitivanjima.

(3) Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

(4) Periodično ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

(5) Iznimno, periodično ispitivanje sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz ovlaštenje Ministarstva.

(6) Pravne osobe koje obavljaju provjeru ispravnosti sustava trećim osobama moraju biti registrirane za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Članak 18.

(1) Postupak provjere ispravnosti sustava opisan je u članku 13. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN broj 44/2012.).

(2) Periodično ispitivanje obavlja se najmanje jednom godišnje.

(3) O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik o ispitivanju, sukladan članku 15. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN broj 44/2012., 98/21, 89/22.).

(4) Sustav se ocjenjuje ispravnim, ako zadovoljava uvjete iz glave V. Pravilnika navedenog u stavku 3. ovog članka, o čemu se izdaje uvjerenje o ispravnosti sustava, koje sadržava elemente iz članka 18. Pravilnika navedenog u stavku 3. ovog članka.

(5) Ravnatelj je dužan pohraniti i čuvati zapisnike o periodičkom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju do sljedećeg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog ispitivanja sustava dužan je pohraniti i čuvati trajno.

- (6) Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja redovite preglede (ispravnost i kompletnost opreme), te o tome vodi zapisnike.

Vatrogasni aparati

Članak 19.

Održavanje vatrogasnih aparata sastoji se od redovnog pregleda i periodičnog servisa.

Članak 20.

Popis i raspored vatrogasnih aparata dan je u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 21.

- (1) Redovne preglede vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara, i to:
- najmanje jednom mjesečno aparate koji se nalaze na otvorenom prostoru,
 - najmanje jednom u tri mjeseca aparate koji se nalaze u prostorijama u kojima nema korodirane atmosfere.
- (2) O uočenim nedostacima odgovorna osoba za zaštitu od požara pismeno izvješćuje ravnatelja Škole.
- (3) Jednom godišnje u sklopu periodičnog servisa vatrogasnih aparata ovlaštena tvrtka za te poslove obavi i redovni pregled vatrogasnih aparata.
- (4) Redovni pregled vatrogasnih aparata provodi se prema članku. 6. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/2011. i 74/2013.).
- (5) O izvršenom pregledu odgovorna osoba vodi evidenciju, čiji obrazac je dat u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 22.

- (1) Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja tvrtka registrirana za te poslove, koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova.
- (2) Periodični servis mora se obaviti najmanje jednom godišnje.
- (3) Sadržaj periodičnog servisa dat je u člancima 9. i 10. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/2011. i 74/2013.).
- (4) Odgovorna osoba za zaštitu od požara iz članka 5. ovog Pravilnika odgovorna je da vatrogasni aparati budu označeni prema članku 16. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/2011. i 74/2013.).
- (5) O izvršenom periodičnom servisu odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Obrazac evidencije nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 23.

- (1) Odgovorna osoba za zaštitu od požara u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužni su redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju.
- (2) U slučaju uočenih nepravilnosti radnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

Električne instalacije i sigurnosna rasvjeta

Članak 24.

- (1) Električne instalacije i trošila moraju se izvesti i održavati tako da ne predstavljaju opasnost od požara.
- (2) O instalaciji iz stavka 1. ovoga članka mora postojati elektrotehnički projekt građevine.

Članak 25.

- (1) Održavanje električne instalacije podrazumijeva:
 - redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima od 4 godine i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
 - izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
 - izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/2010.) odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.
- (2) Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:
 - a) pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,
 - b) mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Priloga „C“ Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/2010.), osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik.
- (3) O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
- (4) Po izvršenom pregledu i ispitivanju, odnosno po izdanom pismenom nalazu, treba ukloniti nedostatke na električnim instalacijama i uređajima.
- (5) O izvršenom provjeravanju niskonaponske električne instalacije odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Obrazac evidencije dat je u prilogu ovog Pravilnika.

(1) Održavanje sigurnosne rasvjete podrazumijeva:

- redovite preglede u vremenskim razmacima od jedne godine i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
- izvanredne preglede nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/2010.) odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

(2) Način obavljanja redovitih pregleda određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

- a) pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi instalacije u ispravnom stanju,
- b) mjerenje radi utvrđivanja je li sigurnosna rasvjeta u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sigurnosne rasvjete upisuju se u zapisnik.

(3) O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju sigurnosne rasvjete sastavlja se zapisnik.

(4) Po izvršenom pregledu i ispitivanju, odnosno po izdanom pismenom nalazu, treba ukloniti nedostatke na instalacijama i uređajima.

(5) O izvršenom ispitivanju sigurnosne rasvjete odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Obrazac evidencije nalazi se prilogu ovog Pravilnika.

Sustav zaštite od djelovanja munje na građevinu

Članak 27.

(1) Građevine i građevinski dijelovi moraju biti štice od munje odgovarajućim sustavom za zaštitu od djelovanja munje na građevine.

(2) O sustavu iz stavka 1. ovoga članka mora postojati elektrotehnički projekt građevine.

Članak 28.

(1) Održavanje sustava podrazumijeva:

- redovite preglede sustava, u vremenskim razmacima:
 - najmanje jednom u dvije godine – vizualni pregled, ○
 - najmanje jednom u četiri godine – ispitivanje i mjerenje.
- izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine i propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

Članak

- izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava iskazanim na obrascu iz Priloga »C« Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 87/2008. i 33/2010.),
- zapisnicima o radovima održavanja.

(3) Uočeni nedostaci moraju se odmah ukloniti.

(4) O izvršenom ispitivanju i vizualnom pregledu sustava zaštite od munje odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Obrazac evidencije nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 29.

(1) U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih utvrđenih propisom o držanju zapaljivih tekućina i plinova;
- za privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to namijenjen, a postoji opasnost za nastanak požara;
- za prostore za vrijeme obavljanja poslova ili događanja gdje se privremeno okuplja veći broj osoba (priredbe, sajmovi, izložbe i sl.).

Članak 30.

(1) O potrebi provođenja mjera iz članka 29. ovog Pravilnika ravnatelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara dužni su se savjetovati sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

(2) Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika ovlaštena tijela ustanove dužna su u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka.

XIII. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIJAMA ustanove U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 31.

(1) U ustanovi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan građevine s označenim:

- evakuacijskim putovima,
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje prostora električnom energijom i plina, - instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.

(2) Svi evakuacijski putovi moraju biti propisno označeni.

(3) Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

32.

Radnicima ustanove u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije/prostori u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom,
- glavna sklopka za isključenje plina,
- uređaji za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu.

XIV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 33.

Motrenje, javljanje i uzbuđivanje o opasnostima od požara ustrojava se u ustanovi u skladu s odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i godišnjim planom i programom rada ustanove.

XV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

Članak 34.

(1) Mjesta odnosno prostorije u ustanovi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

(2) Vatrogasni pristupi građevina ustanove moraju u svakom trenutku biti slobodni i propisno označeni.

(3) Na evakuacijskim putovima ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

(4) Tavanski prostori moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari.

Članak 35.

Za primjenu odredaba iz članka 34. ovog Pravilnika ovlašteni su i odgovorni ravnatelj te odgovorna osoba za zaštitu od požara.

XVI. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 36.

(1) Svaki radnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.

(2) Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Članak
37.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra, ako je požar gašen noću;
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 38.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 39.

Ravnatelj ustanove dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u ustanovi izvijestiti osnivače društva, ukoliko se ne radi o istim osobama.

XVII. EVIDENCIJA

Članak 40.

U ustanovi se vodi evidencija:

- o osposobljavanju radnika prema programima osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom;
- o požarima u ustanovi i razlozima njihova nastanka;
- o analizi događaja koji mogu dovesti do požara te poduzimanju mjera potrebnih da do takvih događaja više ne dođe;
- o ispunjenju obveza iz članaka 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.
-

Članak 41.

(1) Evidencije iz članka 40. ovog Pravilnika vode se na odgovarajućem obrascu.

(2) Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj. **XVIII.**

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči školske ustanove.

(2) U roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama školske ustanove.

Članak

43.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 16. ožujka 2009.

KLASA: 011-03/23-01/7

URBROJ: 2117-1-128-02-23-1

U Dubrovniku, 21. prosinca 2023.

Predsjednica Školskog odbora

Olga Muratti

Ovaj Pravilnik donesen je 21. prosinca 2023. godine, objavljen je na oglasnoj ploči školske ustanove 21. prosinca 2023. godine, a stupio je na snagu 22. prosinca 2023..

Ravnateljica:

Veronika Šmanjak